

## 017病院

COVID-19  
対策情報

No. XX

不明

新型コロナウイルス感染症指定医療機関等

病床数

約500

床

不明

新型コロナウイルス感染患者受け入れ実績

-

病室陰圧化対応

-

専用病棟化対応

-

院内区画対応

有

院外区画対応（相談）

## 病院概要

所在地

栃木県

敷地面積

㎡

延床面積

㎡

構造

指定・届出等

設計者

施工者（建築）

補足事項

## 対応事例

経緯

病室陰圧化対応

専用病棟化対応

院内区画対応

院外区画対応

- ・ 外来診療への影響を最小限に抑えるため、駐車場部分にCOVID-19対応用として診察室を暫定仮設するというもの。
- ・ 既存外来の一部に感染症対応の診察室があるものの、陰圧管理が不十分（改修工事中）なため、上記の暫定対応が求められた。
- ・ 対策としては、緊急対応が求められたため、陰圧ハウス（レンタル対応）を提案。

## その他事項

追記事項等

情報提供日

2020/5/11

※本情報は情報提供日時点でのものであり、その後変更となっている可能性があります。

整理番号：

JIHaHP掲載日

2020/7/1