

090病院

COVID-19
対策情報

No. 090

不明	新型コロナウイルス感染症指定医療機関等	病床数	約400	床
有	新型コロナウイルス感染患者受け入れ実績			
有	病室陰圧化対応			
-	専用病棟化対応			
-	院内区画対応			
-	院外区画対応			

病院概要

所在地	
敷地面積	m ²
延床面積	m ²
構造	
指定・届出等	結核予防法による保険医療機関
設計者	
施工者（建築）	
補足事項	

対応事例

経緯	-
病室陰圧化対応	・ 地域内の感染症指定医療機関の病床が満床になったり、院内感染が発生したりしたため、急遽、コロナ感染患者を受け入れることに。しかし、病室は陰圧対応になっていなかったため、HEPAフィルター付きの空気清浄機の設置を検討。一般の患者と分離するための間仕切りを増設し、NS周りもアクリル板で天井まで区画するなどの対応をとった。
専用病棟化対応	-
院内区画対応	-
院外区画対応	-

その他事項

追記事項等	
-------	--

情報提供日 2020/5/14 ※本情報は情報提供日時点でのものであり、その後変更となっている可能性があります。

整理番号：

JIHHP掲載日

2020/7/1