

COVID-19 対策情報 No. 097	097病院				
	不明	新型コロナウイルス感染症指定医療機関等	病床数		床
	不明	新型コロナウイルス感染患者受け入れ実績			
	有	病室陰圧化対応			
	－	専用病棟化対応			
	有	院内区画対応			
	－	院外区画対応			
病院概要					
所在地	千葉県				
敷地面積	㎡				
延床面積	㎡				
構造					
指定・届出等					
設計者					
施工者（建築）					
補足事項					
対応事例					
経緯	－				
病室陰圧化対応	・ 当病棟の病室について、従来は陽圧であるが陰圧へ変更し、隣接する病棟とのゾーニングを実施。さらに、ナースステーションとの間仕切りを設置予定。				
専用病棟化対応	－				
院内区画対応	・ <発熱外来の設置>保健所からの紹介及び外来受診患者でリスクの高いと判断された患者の診察や検査を行なうため、救急外来に陰圧装置及び検体採取BOXを備えた発熱外来ブースを設置した。これにより一般の救急外来受診患者とのゾーニングを図った。				
院外区画対応	－				
その他事項					
追記事項等	・ 写真データあり ・ 当病棟においてゾーニングを実施するとともに、当該エリアへの自動ドアをタッチ型から非接触型へ変更。また、前後の自動ドアが同時に開くことのないようインターロックを設置するとともに、各室へ監視カメラを設置する改善策を実施。				
情報提供日		2020/5/18		※本情報は情報提供日時点でのものであり、その後変更となっている可能性があります。	
整理番号：		JIHaHP掲載日		2020/7/1	

<別紙>

【発熱外来】

診察スペース (Dr 側)



診察スペース (患者側)



検体採取BOX



簡易陰圧装置

